

К

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР**

(наименование органа государственного надзора)

ЧР, г. Гудермес, ул. Еременка, 13 А., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 101/1/59

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 4 «ВАЙНАХ» П. ОЙСХАР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 4 «ВАЙНАХ»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Эльмурзаев А.Ш.

Отделение надзорной деятельности и № 101
профилактической работы по Гудер-
месскому району УНД и ПР ГУ МЧС

России по ЧР

(наименование органа ГПН)

от « 29 » июля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 22 » августа 2019 г. по 13 ч 00 мин. « 22 » августа 2019 г.

проведена проверка

*Дознаватель ОНД и ПР по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Респуб-
лике Шамурзаев Халид Абубакарович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-
СКИЙ САД № 4 «ВАЙНАХ» П. ОЙСХАР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 4 «ВАЙНАХ»), пгт. Ойсхар, ул. Кавказская 6 корп. а*
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей Джабраиловой М.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты в пожаровзрывоопасном помещении (в пожароопасном помещении категории В1 производственного (складского) назначения) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ВАЙНАХ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 2	25.11.2019	
2	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ВАЙНАХ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	25.11.2019	
3	На объекте защиты учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) ввести в специальном журнале произвольной формы. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ВАЙНАХ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 478	25.11.2019	
4	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою	Правила противопожарного режима в РФ : п. 12	25.11.2019	

	деятельность на объекте.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ВАЙНАХ")			
5	Установленный на объекте защиты огнетушитель не имеется паспорт (порядковый номер).(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ВАЙНАХ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 475	25.11.2019	
6	На объекте защиты допущено загромождение эвакуационных путей (выходов, проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков) различными материалами (изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором, и другими предметами).(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ВАЙНАХ")	Правила противопожарного режима в РФ : п/п б) п. 36	25.11.2019	
7	На объекте защиты в складских (производственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководителю организации обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ВАЙНАХ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 6	25.11.2019	
8	На объекте защиты пожарные щит доукомплектовать немеханизированным пожарным инструментом (инвентарем) согласно приложению № 6 настоящих правил.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ВАЙНАХ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 482	25.11.2019	
9	На территории объекта защиты обеспечить наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ВАЙНАХ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 16	25.11.2019	
10	- На территории детского сада отсутствует пожарный	СНиП 2.04.02-84*	25.11.2019	

	водоем. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ВАЙНАХ", СНиП 2.04.02-84* п.9.27-9.33);(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ВАЙНАХ")			
11	На объекте защиты допущена эксплуатация двери эвакуационного выхода, не оборудованной запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ВАЙНАХ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 35	25.11.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;

- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в ноября 2019 г.

(квартал, месяц).

Дознаватель ОНД и ПР по Гудермесскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Чеченской Республике Шамурзаев Халид Абуба-
карович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 22 » августа 2019г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующая Джабраилова М.А.
(должность, фамилия, инициалы)

« 22 » августа 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.

