

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому муниципаль-
ному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 56/1/20

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 4 «ВАЙНАХ» П. ОЙСХАР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 4 «ВАЙНАХ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Межидов Х.А.

Отдел надзорной деятельности и про- № 56
филактической работы по Гудермес-
скому муниципальному району УНД и
ПР ГУ МЧС России по ЧР
(наименование органа ГПН)

от « 5 » октября 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 8 » октября 2020 г. по 12 ч 00 мин. « 8 » октября 2020 г.

проведена проверка

Инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России
по Чеченской Республике Халимов Харон Мусаевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-
СКИЙ САД № 4 «ВАЙНАХ» П. ОЙСХАР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 4 «ВАЙНАХ»), пгт. Ойсхар, ул. Кавказская 6 корп. а
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей Джабраиловой М.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ВАЙНАХ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	23.11.2020	
2	На объекте защиты определить лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ВАЙНАХ")	СП 9.13130.2009 : п. 4.1.32	23.11.2020	
3	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ВАЙНАХ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 21	23.11.2020	
4	На объекте защиты допущена эксплуатация двери эвакуационного выхода, оборудовать запором, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ВАЙНАХ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 35	23.11.2020	
5	Установленный на объекте защиты огнетушитель должен иметь паспорт .(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 "ВАЙНАХ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 475	23.11.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в ноября 2020 г.

(квартал, месяц).

Инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Халимов Харон Мусаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 8 » октября 2020г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий Джабраилова М.А.

(должность, фамилия, инициалы)

« 8 » октября 2020г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.